

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т С Е К**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000714-TSEK-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	08.02.1992
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.05.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DELİKLİKAYA MAHALLESİ TESKOOP ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ALPDAĞ CAD. NO: 37 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ERBAY SOĞUTMA VE ISITMA CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DELİKLİKAYA MAHALLESİ TESKOOP ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ALPDAĞ CAD. NO: 37 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ERBAY
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 390 / 04.06.2015 -- TSE K 390/D1 / 17.07.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•SU SOĞUTMA CİHAZI
-EBHV MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBHV: 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2 (R407C GAZI)
EBHV: 113A.1, 150A.1, 185A.1, 220A.1, 275A.1, 330A.1, 360A.1, 420A.1, 490A.1, 560A.1, 630A.1, 695A.1) (R134A GAZI)
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 110,9 KW (DAHİL)'DEN 1622 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C, R134A
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 34,7 KW (DAHİL)'DEN 434 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBHS MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBHS: 40.1, 25.2, 30.2, 35.2, 40.2, 35.3, 40.3, 35.4, 40.4, 30.6, 40.6
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 111,2 KW (DAHİL)'DEN 667,2 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R410A

e-imzalı/e-signed

17/05/2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т С Е К**

VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 31,2 KW (DAHİL)'DEN 187,2 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 30 BAR

-EBHP MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBHP: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 35Y.2, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 65,1 KW (DAHİL)'DEN 351,2 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 20,6 KW (DAHİL)'DEN 116,2 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSV MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBSV: 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 124,8 KW (DAHİL)'DEN 1763,4 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 29,7 KW (DAHİL)'DEN 370,4 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSV.D MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBSV.D : 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 124,8 KW (DAHİL)'DEN 1763,4 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 29,7 KW (DAHİL)'DEN 370,4 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSP MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBSP: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 35Y.2, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 73,3 KW (DAHİL)'DEN 392,4 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 18,3 KW (DAHİL)'DEN 103,8 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSP/D MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
EBSP/D: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 73,3 KW (DAHİL)'DEN 392,4 KW (DAHİL)'E KADAR

e-İmzalı/e-signed

17/05/2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т С Е К**

SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 18,4 KW (DAHİL)'DEN 99,8 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-PAKCOLD MODEL SERİSİ
MODEL NUMARALARI:
PAKCOLD: 2 KM, 3 KM, 4,5 KM, 6 KM, 8 KM, 10 KM, 16 KM, 22 KM, 27 KM, 30 KM, 40 KM, 45 KM, 55 KM, 61 KM, 74 KM, 82 KM,
94 KM, 110 KM
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 2,04 KW (DAHİL)'DEN 138,1 KW (DAHİL)'E KADAR
SOĞUTMA GAZI: R407C
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ
KOMPRESÖR GÜCÜ: 0,62 KW (DAHİL)'DEN 40,4 KW (DAHİL)'E KADAR
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

e-imzalı/e-signed

17/05/2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

