

**TSEK**

# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

# TURKISH STANDARDS INSTITUTION

## CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or ТСЕК

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000714-TSEK-01/04
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	08.02.1992
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	07.07.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ERBAY SOĞUTMA İKLİMLENDİRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DELİKLİKAYA MAH. ALPDAĞ CAD. NO:37 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ERBAY SOĞUTMA İKLİMLENDİRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DELİKLİKAYA MAHALLESİ TESKOOP ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ALPDAĞ CAD. NO: 37 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ERBAY
<b>İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ</b> RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 390 / 04.06.2015 -- TSE K 390/D1 / 17.07.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

•SU SOĞUTMA CİHAZI  
-EBHV MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBHV: 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2 (R407C GAZI)  
EBHV: 113A.1, 150A.1, 185A.1, 220A.1, 275A.1, 330A.1, 360A.1, 420A.1, 490A.1, 560A.1, 630A.1, 695A.1) (R134A GAZI)  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 110,9 KW (DAHİL)'DEN 1622 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C, R134A  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 34,7 KW (DAHİL)'DEN 434 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBHS MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBHS: 40.1, 25.2, 30.2, 35.2, 40.2, 35.3, 40.3, 35.4, 40.4, 30.6, 40.6  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 111,2 KW (DAHİL)'DEN 667,2 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R410A

**e-imzalı/e-signed**

11/07/2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TSEK**

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**

**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **Т С Е К**

VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 31,2 KW (DAHİL)'DEN 187,2 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 30 BAR

-EBHP MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBHP: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 35Y.2, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 65,1 KW (DAHİL)'DEN 351,2 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 20,6 KW (DAHİL)'DEN 116,2 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSV MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBSV: 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 124,8 KW (DAHİL)'DEN 1763,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 29,7 KW (DAHİL)'DEN 370,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSV.D MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBSV.D : 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 80Y.1, 90Y.1, 110Y.1, 125Y.1, 140Y.1, 180Y.1, 210Y.1, 240Y.1, 280Y.1, 300Y.1, 180Y.2, 210Y.2, 240Y.2, 280Y.2, 300Y.2  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 124,8 KW (DAHİL)'DEN 1763,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 29,7 KW (DAHİL)'DEN 370,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSP MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBSP: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 35Y.2, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 73,3 KW (DAHİL)'DEN 392,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 18,3 KW (DAHİL)'DEN 103,8 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-EBSP/D MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
EBSP/D: 30Y.1, 33Y.1, 35Y.1, 40Y.1, 50Y.1, 60Y.1, 70Y.1, 40Y.2, 50Y.2, 60Y.2, 70Y.2  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 73,3 KW (DAHİL)'DEN 392,4 KW (DAHİL)'E KADAR

*e-imzalı/e-signed*

11/07/2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TSEK**

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**

**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **Т С Е К**

SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 18,4 KW (DAHİL)'DEN 99,8 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

-PAKCOLD MODEL SERİSİ  
MODEL NUMARALARI:  
PAKCOLD: 2 KM, 3 KM, 4,5 KM, 6 KM, 8 KM, 10 KM, 16 KM, 22 KM, 27 KM, 30 KM, 40 KM, 45 KM, 55 KM, 61 KM, 74 KM, 82 KM,  
94 KM, 110 KM  
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 2,04 KW (DAHİL)'DEN 138,1 KW (DAHİL)'E KADAR  
SOĞUTMA GAZI: R407C  
VOLTAJ / FREKANS: 400V / 50 HZ  
KOMPRESÖR GÜCÜ: 0,62 KW (DAHİL)'DEN 40,4 KW (DAHİL)'E KADAR  
İŞLETME BASINCI: 20 BAR

*e-imzalı/e-signed*

11/07/2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0nusmalu> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

